



**Правила доступности социальной
инфраструктуры для маломобильных
групп населения
согласно СНИП 3.06-101-2012**



Правила по доступности объекта

Обеспечение доступности объектов инфраструктуры включает в себя **6 зон**, в том числе: **«Входная группа»**, **«Пути движения»**, **«Зона оказания услуги»**, **«Санитарно-бытовые помещения»**, **«Средства информации и телекоммуникации»**, **«Территория объекта»**.

1. ВХОДНАЯ ГРУППА	Правила
Крыльцо и входная площадка	
распашная дверь со стороны её открывания	120*150 см
диаметр поворотных зон наружных входных площадок	Не менее 220 см
Противоскользящее покрытие	Наличие
Навес	Наличие
Указатели специальных входов в здание	Наличие
Лестница	
Противоскользящее покрытие	Наличие
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	За 60 см до и после марша
Контрастная окраска перед первой и на последней ступени	Ширина ступени +5см
Площадка внизу в местах примыкания горизонтальных путей к лестнице	Не менее 160*160 см
Поручни с двух сторон	Наличие
высота поручня	90 см
Одноуровневый	70 см
Двухуровневый	70 см (нижний), -90-см (верхний)
дополнительный поручень для детей до 10 лет в учреждениях с наличием соответствующего контингента	50 см
горизонтальное завершение после последней опоры поручня	30 см
закругление одноуровневого поручня	4.5 см
закругление двухуровневого поручня	20 см
Пандус	
Ширина марша	Ширина не менее 120 см
Уклон	При высоте пандуса более 20 см уклон Н/Л- не более 1/12

1. ВХОДНАЯ ГРУППА	Правила
Высота одного подъема	Не более 80 см
внизу в местах примыкания горизонтальных путей к пандусам	Не менее 120*150 см
промежуточная с поворотом направления движения	Не менее 120*150 см
бортики высотой не менее 0,05 м по продольным краям маршей пандусов, а также вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 0,45 м для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	Не менее 5 см
Противоскользящее покрытие	Наличие
Высота поручня	90 см
Одноуровневый	70 см
Двухуровневый	70 см (нижний), -90-см (верхний)
закругление одноуровневого поручня	4.5 см
закругление двухуровневого поручня	20 см
Подъемник	
Вертикальный (В), наклонный (Н)	Наличие
Тамбур	
при внутренней распашной однопольной двери, расположенной «на одной линии»	180*150 см
двери распашные двухпольные	200*150 см
ширина проема в свету	Не менее 90 см
высота порога наружного, внутреннего	Не более 1,4 см



Правила по доступности объекта

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ	Правила
Коридоры/холлы	
Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	Не менее 90 см
Разворотные площадки	Не менее 150*150 см
Место отдыха и ожидания в местах, защищенных от перегрева, сквозняков и т.д.	На каждом этаже
Декоративное оформление разметки путей движения и зон ожидания	Наличие
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги	
1) без сопровождающего	Не менее 140*110 см
2) с сопровождающим: минимальные значения	Не менее 195*140 см
3) для транспортировки больного на каталке	Не менее 210*130 см
площадка перед лифтом	150*150 см
ширина дверного проема	Не менее 90 см
поручни (высота)	80-90 см
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	Наличие
Знак доступности лифта	Наличие

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ	Правила
Обслуживание через окно/прилавок	
При ширине 0,3-0,45м для гардероба, регистратуры, справочной, КПП, операционной и кассовой стойки	80
При ширине 0,55-0,6 для прилавков магазинов, пунктов приема	70-90 см
ширина x глубина	Не менее 90*125 см
Обслуживание в зале/кабинете	
Однопольная, складная, раздвижная	Не менее 90 см
при сидении за столом	Не менее 80 см
Зона для кресла- коляски	Не менее 150*150 см
Стол с высотой рабочей поверхности при фронтальном или боковом доступе	80-90 см
Обслуживание с перемещением по маршруту	
Ширина полосы движения	90 см
Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	70-90 см
Кабина индивидуального обслуживания	
Ширина X глубина	Не менее 160*180 см
Место для сидения	Наличие
Крючки для костылей	Наличие
на высоте	130 см
выступ	12 см



Правила по доступности объекта

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	Правила
Санузел	
Знак доступности помещения	Наличие
Ширина дверного проема	Не менее 90 см
Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см
Зона у раковины для кресла-коляски (диаметр зоны)	диаметр зоны 75*120 см
Высота раковины	80-85 см
Опорные поручни около раковины и унитаза	80-90 см
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина X глубина)	Не менее 120*160 см
Кнопки экстренной помощи	40-60 см
Крючки для одежды, для костылей на высоте	наличие
Высота унитаза от пола до верха сидения	От 45 до 60 мм
Знак доступности кабины	Наличие

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ	Правила
Визуальные средства информации о предоставлении услуги	
Указатели, пиктограммы	Наличие
размещение на высоте	От 140-150 см
Освещенность	Наличие
стенд с текстами	70-180 см
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации (в случае необходимости)	Наличие
При входах в здания массового посещения (вокзалы всех видов транспорта, учреждения социального назначения, торговые предприятия, административно-управленческие учреждения, многофункциональные комплексы и т.п.) для инвалидов по зрению информационная мнемосхема	наличие
Тактильные средства информации	
высота размещения полос ориентации на стене	115-165 см
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	Наличие
на стене рядом с кабинетом, в т.ч. санитарно-бытовых помещений	100-110 см
на кнопках управления лифта	Наличие
на поручнях лестниц тактильные указатели со знаками шрифта Брайля или рельефами	Наличие
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,6 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа	наличие
Акустические средства	
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Не менее 1 шт.
Информационный знак наличия акустического средства	Наличие
Звуковой маяк у входа	Наличие



Правила по доступности объекта

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА	Правила
Отведенная территория объекта	
ширина прохода, калитки, проема в ограждении	Не менее 90 см
Знак доступности учреждения	
Автостоянка посетителей	
в специализированное здание	Не более 100 м
до 100 мест	Не менее 4%, но не менее 1 места
101 – 200 мест	3%
свыше 200 мест	2% при общем числе мест свыше 200 плюс не менее 1% на каждые 100 мест свыше 300 мест
Размер автоместа со специальным знаком	Не менее 350*500 см
Путь к главному входу в здание	
Ширина полосы одностороннего движения	Не менее 100 см, в том числе при огибании любых препятствий
Ширина полосы двустороннего движения	Не менее 180 см
При наличии препятствий на пути движения	Рельефная полоса вокруг препятствия не менее 60 см
Указатели направления движения	Наличие
Место отдыха на пути движения (вне его габаритов)	Наличие